

DECLARAÇÃO – PROVIDÊNCIAS CIME CHAPEUZINHO VERMELHO

Declaramos que dentre os apontamentos feitos pelo TC constantes do Termo de Verificação datado de 29 e outubro p.p., foram realizados os seguintes serviços, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano:

- Foram instaladas telas milimétricas nas janelas da cozinha (apontado nas fotos 04 e 12 do TV);
- Os pilares da área de circulação e lazer tiveram, em sua totalidade, sua forma readequada, sendo agora circulares e foram revestidos com material emborrachado de modo a absorver possíveis choques físicos (apontado na foto 35 do TV);
- O piso de concreto da área livre no interior da escola foi reformado (apontado na foto 23 do TV);
- A fiação exposta e constatada em vistoria em sala de aula foi corrigida;
- Paredes ao lado do bebedouro com infiltrações foram corrigidas (apontado na foto 36 do TV);

Com relação à pintura geral do prédio e a correção dos pontos de umidade apontadas nas fotos 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29 e 38 estamos providenciando documentação técnica para licitação dos serviços, bem como do reparo nos pisos e a colocação de forro na área do refeitório.

Os demais apontamentos que dizem respeito a ações e providências, tais como armazenamento inadequado de produtos, equipamentos danificados, falta de utilização de EPIs pelos funcionários, guarda inapropriada de objetos, dentre outros, já foram retomados e orientados junto à gestão escolar.

Amparo, 17 de abril de 2020


Magda Teresa Bellix
Secretaria Municipal de Educação